

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du : **03/04/2024**

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	535	576
DBO5 (en mg/l)	61,0	3
DCO (en mg/l)	215	31
MEST (en mg/l)	88,6	2,5
M.V.S. (en mg/l)	75,7	
Azote global (en mg/l)	37,2	2,5
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	35,3	2,0
N-NH4 (en mg/l)	23	0,86
N-NO3 (en mg/l)	1,49	0,4
N-NO2 (en mg/l)	0,41	0,03
Phosphore (en mg/l)	3,96	3,7
Conductivité à 25°C (µS/cm)	651	485
pH	7,7	7,5

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	5,10	8,90
Mat.en susp.vol. (en %)	73,7	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	04/04/2024	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h30	
Température échantillons à réception en °C :	8,9	10,7
Date de mise en analyses :	04/04/2024	

DIFF : A. CHARLON-P. RESSOT

Montargis le, **16/04/2024**
Le Responsable du Laboratoire,