LABORATOIRE – STEP DES PRES BLONDS
QUAI DU CANAL
45120 CHALETTE SUR LOING
TEL : 02 38 89 21 73
FAX : 02 38 85 92 70

Eau France – Région Centre Loire

RAPPORT D'ANALYSE

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du : 10-11/07/2018

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	**EAU BRUTE**	**EAU TRAITEE**
Débit (en m³/j)	**476**	**492**
DBO5 (en mg/l)	117	< 3
DCO (en mg/l)	374	24
MEST (en mg/l)	179	2,9
M.V.S. (en mg/l)	129	
Azote global (en mg/l)	57,7	2,60
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	57,1	1,3
N-NH4 (en mg/l)	28,2	0,40
N-NO3 (en mg/l)	0,55	1,15
N-NO2 (en mg/l)	0,04	0,12
Phosphore (en mg/l)	8,90	3,9
Conductivité à 25°C (µS/cm)	767	568
pH	7,35 à 20,4°C	7,90 à 20,2°C

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	**B.A.**	**B.R**
Mat.en susp.tot. (en g/l)	2,50	3,9
Mat.en susp.vol. (en %)	73,7	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	11/07/2018	
Heure de réception des échantillons au labo :	10H40	
Température échantillons à réception en °C :	20,1	14,6
Pluviométrie le jour du bilan en mm :	0	
Date de mise en analyses :	11/07/2018	

DIFF : E. WILLIAUME

⚠ Intervention sur injection "Chlorure Ferrique" réalisé suite résultats.

Montargis le, 17/07/2018

Le Responsable du Laboratoire,