

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

08/01/2024

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	301	323
DBO5 (en mg/l)	161	3
DCO (en mg/l)	509	16
MEST (en mg/l)	241	1,5
M.V.S. (en mg/l)	208	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)	8,9	0,7
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7,97 à 16,9 °	7,31 à 17 °

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	4,10	6,50
Mat.en susp.vol. (en %)	70,3	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	09/01/2024	
Heure de réception des échantillons au labo :	11h00	
Température échantillons à réception en °C :	8,1	7,4
Date de mise en analyses :	09/01/2024	

DIFF : A. CHARLON -P. RESSOT

Montargis le, 22/01/24

Le Responsable du Laboratoire,

