

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

01/02/2024

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	483	531
DBO5 (en mg/l)	150	3
DCO (en mg/l)	516	32
MEST (en mg/l)	270	5,3
M.V.S. (en mg/l)	234	
Azote global (en mg/l)	81,1	18,8
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	79,1	18,4
N-NH4 (en mg/l)	52,4	16,50
N-NO3 (en mg/l)	1,43	0,4
N-NO2 (en mg/l)	0,55	0,02
Phosphore (en mg/l)	8,90	1,4
Conductivité à 25°C (µS/cm)	976	71
pH	8,4 à 18,9 °	7,5 à 19,3°

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	4,15	6,00
Mat.en susp.vol. (en %)	71,4	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	02/02/2024	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h45	
Température échantillons à réception en °C :	10,8	10,7
Date de mise en analyses :	02/02/2024	

DIFF : A. CHARLON-P. RESSOT

Montargis le, 12/02/2024
Le Responsable du Laboratoire,

