

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

03/06/2024

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	356	373
DBO5 (en mg/l)	98	3
DCO (en mg/l)	373	45
MEST (en mg/l)	131,0	3,7
M.V.S. (en mg/l)	110	
Azote global (en mg/l)	60,5	9,9
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	60,1	9,3
N-NH4 (en mg/l)	40,6	8,02
N-NO3 (en mg/l)	0,35	0,5
N-NO2 (en mg/l)	0,022	0,10
Phosphore (en mg/l)	7,1	5,7
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1017	691
pH	7,3	8

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	4,15	6,10
Mat.en susp.vol. (en %)	70	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	04/06/2024	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h30	
Température échantillons à réception en °C :	10,4	11,1
Date et heure de mise en analyses :	04/06/2024 à 10h30	

DIFF : A. CHARLON-P. RESSOT

Montargis le, 20-06-24

Le Responsable du Laboratoire,

