

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

03/07/2024

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	316	338
DBO5 (en mg/l)	117	3,5
DCO (en mg/l)	318	28
MEST (en mg/l)	100,0	3,8
M.V.S. (en mg/l)	89	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)	6,0	5,0
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7,9	8,2

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	3,60	6,50
Mat.en susp.vol. (en %)	75,8	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	04/07/2024	
Heure de réception des échantillons au labo :	11h00	
Température échantillons à réception en °C :	9,4	9,9
Date et heure de mise en analyses :	04/07/2024 à 14H00	

DIFF : A. CHARLON-P. RESSOT

Montargis le, 11/07/24

Le Responsable du Laboratoire,

