

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

12/09/2024

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	289	315
DBO5 (en mg/l)	158	12
DCO (en mg/l)	438	58
MEST (en mg/l)	141,0	20,0
M.V.S. (en mg/l)	122	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)	7,70	7,90
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	8	7,9

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	3,25	6,20
Mat.en susp.vol. (en %)	70,8	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	13/09/2024	
Heure de réception des échantillons au labo :	11h00	
Température échantillons à réception en °C :	6,1	6,3
Date et heure de mise en analyses :	13/09/2024 à 11H00	

DIFF : A. CHARLON-P. RESSOT

Montargis le, 18/09/24

Le Responsable du Laboratoire,

