

# RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

## LES BORDES

Prélèvement du :

19/08/2024

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	AMONT STEU	AVAL STEU
DBO5 (en mg/l)	7,3	3,61
DCO (en mg/l)	37,9	22,7
MEST (en mg/l)	43,8	58,5
M.V.S. (en mg/l)		
Azote global (en mg/l)	3,32	3,52
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	2,2	1,0
N-NH4 (en mg/l)	0,6	0,38
N-NO3 (en mg/l)	1,07	2,5
N-NO2 (en mg/l)	0,03	0,04
Phosphore (en mg/l)	1,1	0,40
Conductivité à 25°C (µS/cm)	343	209
pH	7,5	7,2

\* *Bilan soustraiter chez Eurofins*

Date de réception des échantillons au labo :	20/08/2024
Heure de réception des échantillons au labo :	10h30
Date de mise en analyses :	20/08/2024

DIFF : A. CHARLON - P. RESSOT

Montargis le, 19/09/24  
Le Responsable du Laboratoire,

