

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

19/08/2024

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE*	EAU TRAITEE*
Débit (en m ³ /j)	235	255
DBO5 (en mg/l)	170	7
DCO (en mg/l)	395	38
MEST (en mg/l)	188,0	3,8
M.V.S. (en mg/l)	164	
Azote global (en mg/l)	70,8	5,2
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	70,8	4,5
N-NH4 (en mg/l)	72,6	2,4
N-NO3 (en mg/l)	0,23	0,6
N-NO2 (en mg/l)	0,015	0,14
Phosphore (en mg/l)	6,89	4,7
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1220	679
pH	7,7	7,6

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	3,25	3,00
Mat.en susp.vol. (en %)	83,3	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	20/08/2024	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h30	
Température échantillons à réception en °C :	10,5	11
Date de mise en analyses * :	20/08/2024	

* Bilan soustraiter chez Eurofins

DIFF : A. CHARLON-P. RESSOT

Montargis le, 16/09/24

Le Responsable du Laboratoire,

