

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du : 16/12/2024

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	375	408
DBO5 (en mg/l)	203	4,0
DCO (en mg/l)	487	35
MEST (en mg/l)	218	3,2
M.V.S. (en mg/l)	190	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)	7,66	1,02
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7,7	7,8

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	4,65	12,70
Mat.en susp.vol. (en %)	72,7	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	17/12/2024	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h00	
Température échantillons à réception en °C :	5,3	4,8
Date et heure de mise en analyses :	17/12/24 à 10h00	

DIFF : A. CHARLON-P. RESSOT

Montargis le 06/01/25
Le Responsable du Laboratoire,