

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

02/03/2022

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	318	333
DBO5 (en mg/l)	186	3
DCO (en mg/l)	458	23
MEST (en mg/l)	163	4,6
M.V.S. (en mg/l)	148	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)		
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7,73 à 18,5 °	7,89 à 18,5 °

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	3,65	4,90
Mat.en susp.vol. (en %)	68,4	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	03/03/2022	
Heure de réception des échantillons au labo :	11h30	
Température échantillons à réception en °C :	6,3	6,2
Date de mise en analyses :	03/03/2022	

DIFF : A. CHARLON - F RAJON

Montargis le, 11/03/2022
 Le Responsable du Laboratoire,