

# RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

## LES BORDES

Prélèvement du :

19/10/2022

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m <sup>3</sup> /j)	316	324
DBO5 (en mg/l)	142	4,7
DCO (en mg/l)	378	31
MEST (en mg/l)	174	4,4
M.V.S. (en mg/l)	152	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)		
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7,7 à 21,1	7,7 à 21,2

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. ( en g/l )	3,65	7,70
Mat.en susp.vol. ( en % )	70	
Indice de Mohlman ( en ml/g )		

Date de réception des échantillons au labo :	20/10/2022	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h30	
Température échantillons à réception en °C :	8,1	8,2
Date de mise en analyses :	20/10/2022	

DIFF : A. CHARLON

Montargis le, 10/11/22

Le Responsable du Laboratoire,

