

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

07/04/2022

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	565	599
DBO5 (en mg/l)	158	3
DCO (en mg/l)	456	25
MEST (en mg/l)	234	5,5
M.V.S. (en mg/l)	178	
Azote global (en mg/l)	49,7	9,2
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	48,9	5,8
N-NH4 (en mg/l)	31,6	4,32
N-NO3 (en mg/l)	0,58	3,3
N-NO2 (en mg/l)	0,24	0,16
Phosphore (en mg/l)	6,58	2,2
Conductivité à 25°C (µS/cm)	797	813
pH	7,66 à 18,7 °	7,64 à 18,7 °

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	2,55	4,70
Mat.en susp.vol. (en %)	68,7	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	08/04/2022	
Heure de réception des échantillons au labo :	11h50	
Température échantillons à réception en °C :	6,4	5,9
Date de mise en analyses :	08/04/2022	

DIFF : A. CHARLON -F RAJON

Montargis le, 13/04/2022

Le Responsable du Laboratoire,

