

## RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

### LES BORDES

Prélèvement du :

09-10/01/2023

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m <sup>3</sup> /j)	367	384
DBO5 (en mg/l)	120	3
DCO (en mg/l)	314	28
MEST (en mg/l)	107	4,6
M.V.S. (en mg/l)	95	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)		
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7.51 à 19.1 °	7,8 à 19.2 °

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. ( en g/l )	2,25	7,00
Mat.en susp.vol. ( en % )	82,4	
Indice de Mohlman ( en ml/g )		

Date de réception des échantillons au labo :	10/01/2023	
Heure de réception des échantillons au labo :	11h30	
Température échantillons à réception en °C :	4,5	4,8
Date de mise en analyses :	10/01/2023	

DIFF : A. CHARLON -P. RESSOT

Montargis le, 23/01/2023  
 Le Responsable du Laboratoire,

