

## RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

### LES BORDES

Prélèvement du :

29/07/2021

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m <sup>3</sup> /j)	281	319
DBO5 (en mg/l)	347	3,9
DCO (en mg/l)	687	28
MEST (en mg/l)	248	2,0
M.V.S. (en mg/l)	218	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)		
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7,6 à 13,6°	7,7 à 13,9°

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. ( en g/l )	concentration trop faible	concentration trop faible
Mat.en susp.vol. ( en % )		
Indice de Mohlman ( en ml/g )		

Date de réception des échantillons au labo :	30/08/2021	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h30	
Température échantillons à réception en °C :	10,9	9,6
Date de mise en analyses :	31/08/2021	

DIFF : F. RAJON - A. CHARLON

Montargis le, 26/08/2021  
Le Responsable du Laboratoire,



