

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

18/06/2020

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	240	253
DBO5 (en mg/l)	253	3
DCO (en mg/l)	554	17
MEST (en mg/l)	278	2,4
M.V.S. (en mg/l)	236	
Azote global (en mg/l)	103,7	10,5
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	103	2,1
N-NH4 (en mg/l)	77	0,62
N-NO3 (en mg/l)	0,64	7,9
N-NO2 (en mg/l)	0,027	0,53
Phosphore (en mg/l)	11,30	1,0
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1375	831
pH	8,01 à 18,9	7,69 à 19

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	2,25	3,50
Mat.en susp.vol. (en %)	59,1	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	19/06/2020	
Heure de réception des échantillons au labo :	10 h30	
Température échantillons à réception en °C :	7,9	6,4
Date de mise en analyses :	19/06/2020	

DIFF : A CHARLON -F RAJON

Montargis le, 15/07/2020
Le Responsable du Laboratoire,

