

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du : **19/11/2020**

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	214	255
DBO5 (en mg/l)	225	3
DCO (en mg/l)	444	31
MEST (en mg/l)	158	3,4
M.V.S. (en mg/l)	131	
Azote global (en mg/l)	94,7	10,4
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	94,13	3,6
N-NH4 (en mg/l)	74	2,60
N-NO3 (en mg/l)	0,54	6,3
N-NO2 (en mg/l)	0,021	0,53
Phosphore (en mg/l)	8,71	1,2
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1288	819
pH	7,88 à 18,1°C	7,85 à 18,2°C

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R.
Mat.en susp.tot. (en g/l)	2,30	1,15
Mat.en susp.vol. (en %)	66,7	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	20/11/2020	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h00	
Température échantillons à réception en °C :	6,8°C	6,1°
Date de mise en analyses :	20/11/2020	

DIFF : A. CHARLON - F RAJON

Montargis le, 04/12/2020
 Le Responsable du Laboratoire,

