

# RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

## LES BORDES

Prélèvement du :

08/04/2021

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m <sup>3</sup> /j)	306	329
DBO5 (en mg/l)	126	3
DCO (en mg/l)	336	35
MEST (en mg/l)	121	2,8
M.V.S. (en mg/l)	99	
Azote global (en mg/l)	76,2	22,2
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	75,7	20,5
N-NH4 (en mg/l)	57,4	16,70
N-NO3 (en mg/l)	0,50	1,6
N-NO2 (en mg/l)	0,02	0,09
Phosphore (en mg/l)	7,66	1,3
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1091	900
pH	8,1 à 18,3°	8,3 à 18,7°

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R.
Mat.en susp.tot. ( en g/l )	2,10	3,90
Mat.en susp.vol. ( en % )	70	
Indice de Mohlman ( en ml/g )		

Date de réception des échantillons au labo :	09/04/2021	
Heure de réception des échantillons au labo :	11h30	
Température échantillons à réception en °C :	1,9°	1,9°
Date de mise en analyses :	09/04/2021	

DIFF : F. RAJON - A. CHARLON

Montargis le, 29/04/2021  
 Le Responsable du Laboratoire,

