

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

01/06/2021

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	294	313
DBO5 (en mg/l)	182	3
DCO (en mg/l)	506	39
MEST (en mg/l)	237	4,3
M.V.S. (en mg/l)	199	
Azote global (en mg/l)	76,6	9,7
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	76,0	4,9
N-NH4 (en mg/l)	52	3,14
N-NO3 (en mg/l)	0,53	4,2
N-NO2 (en mg/l)	0,04	0,68
Phosphore (en mg/l)	8,23	2,9
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1049	746
pH	7,5 à 21,1°	7,9 à 21,3°

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	3,20	2,20
Mat.en susp.vol. (en %)	62,5	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	02/06/2021	
Heure de réception des échantillons au labo :	14h00	
Température échantillons à réception en °C :	9,9	9,6
Date de mise en analyses :	02/06/2021	

DIFF : F. RAJON - A. CHARLON

Montargis le, 22/06/2021
 Le Responsable du Laboratoire,

