

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

23/08/2021

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	177	192
DBO5 (en mg/l)	227	4
DCO (en mg/l)	584	42
MEST (en mg/l)	289	5,2
M.V.S. (en mg/l)	251	
Azote global (en mg/l)	88,2	14,3
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	87,6	3,2
N-NH4 (en mg/l)	78,4	0,41
N-NO3 (en mg/l)	0,56	9,7
N-NO2 (en mg/l)	0,02	1,32
Phosphore (en mg/l)	10,40	7,5
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1152	832
pH	7,75 à 18,9°	7,68 à 19,9°

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R.
Mat.en susp.tot. (en g/l)	1,65	1,40
Mat.en susp.vol. (en %)	60	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	24/08/2021	
Heure de réception des échantillons au labo :	12H00	
Température échantillons à réception en °C :	14,9	14,9
Date de mise en analyses :	24/08/2021	

DIFF : F. RAJON - A. CHARLON

Montargis le, 02/09/2021
 Le Responsable du Laboratoire,

