

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

18/11/2021

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	287	339
DBO5 (en mg/l)	184	3
DCO (en mg/l)	480	31
MEST (en mg/l)	223	4,5
M.V.S. (en mg/l)	200	
Azote global (en mg/l)	75,1	4,9
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	74,5	2,8
N-NH4 (en mg/l)	61	1,24
N-NO3 (en mg/l)	0,44	2,2
N-NO2 (en mg/l)	0,02	0,03
Phosphore (en mg/l)	8,50	2,9
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1031	688
pH	7,57 à 18,9°	7,60 à 19,9°

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	3,85	3,60
Mat.en susp.vol. (en %)	69,7	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	19/11/2021	
Heure de réception des échantillons au labo :	12H00	
Température échantillons à réception en °C :	15,9	15,8
Date de mise en analyses :	19/11/2021	

DIFF : F. RAJON - A. CHARLON

Montargis le, 03/12/2021
 Le Responsable du Laboratoire,

