

# RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

## LES BORDES

Prélèvement du :

13/12/2021

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m <sup>3</sup> /j)	455	483
DBO5 (en mg/l)	94	3
DCO (en mg/l)	244	25
MEST (en mg/l)	64	3,0
M.V.S. (en mg/l)	54	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)		
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7,8 à 19,3°	7,9 à 19,4°

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. ( en g/l )	3,00	5,50
Mat.en susp.vol. ( en % )	68,7	
Indice de Mohlman ( en ml/g )		

Date de réception des échantillons au labo :	14/12/2021	
Heure de réception des échantillons au labo :	12H45	
Température échantillons à réception en °C :	5,6	5,6
Date de mise en analyses :	14/12/2021	

DIFF : F. RAJON - A. CHARLON

Montargis le, 23/12/2021  
 Le Responsable du Laboratoire,

