Eau France – Agence Centre Val de Loire
213 rue du Christ BP 220
45202 MONTARGIS CEDEX

LABORATOIRE – STEU DES PRES BLONDS
QUAI DU CANAL
45120 CHALETTE SUR LOING
TEL : 02 38 89 21 73
FAX : 02 38 85 92 70

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du : **22/08/2022**

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	**AMONT STEU**	**AVAL STEU**
DBO5 (en mg/l)	5	4
DCO (en mg/l)	34	27
MEST (en mg/l)	7,4	51,0
M.V.S. (en mg/l)		
Azote global (en mg/l)	18,3	5,5
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	17,4	4,7
N-NH4 (en mg/l)	16,2	3,54
N-NO3 (en mg/l)	0,83	0,7
N-NO2 (en mg/l)	0,09	0,09
Phosphore (en mg/l)	1,6	0,45
Conductivité à 25°C (µS/cm)	981	383
pH	8,06	7,76

Date de réception des échantillons au labo :	23/08/2022
Heure de réception des échantillons au labo :	15h00
Date de mise en analyses :	23/08/2022

DIFF : A. CHARLON

Montargis le, 06/09/2022
Le Responsable du Laboratoire,

Eau France – Agence Centre Val de Loire
213 rue du Christ BP 220
45202 MONTARGIS CEDEX

LABORATOIRE – STEU DES PRES BLONDS
QUAI DU CANAL
45120 CHALETTE SUR LOING
TEL : 02 38 89 21 73
FAX : 02 38 85 92 70

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du : **22/08/2022**

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	**EAU BRUTE**	**EAU TRAITEE**
Débit (en m³/j)	**214**	**218**
DBO5 (en mg/l)	295	4
DCO (en mg/l)	569	39
MEST (en mg/l)	307	5,5
M.V.S. (en mg/l)	201	
Azote global (en mg/l)	88,3	18,5
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	87,6	17,9
N-NH4 (en mg/l)	75,4	16,03
N-NO3 (en mg/l)	0,70	0,5
N-NO2 (en mg/l)	0,029	0,02
Phosphore (en mg/l)	5,27	1,3
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1441	967
pH	7,5 à 20,4°	7,7 à 21,1 °

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	**B.A.**	**B.R**
Mat.en susp.tot. (en g/l)	3,45	4,70
Mat.en susp.vol. (en %)	59,1	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	23/08/2022	
Heure de réception des échantillons au labo :	15h00	
Température échantillons à réception en °C :	8,1	8,4
Date de mise en analyses :	23/08/2022	

DIFF : A. CHARLON -F RAJON

Montargis le, 06/09/22
Le Responsable du Laboratoire,