

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

27/07/2023

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	293	310
DBO5 (en mg/l)	216	30
DCO (en mg/l)	523	91
MEST (en mg/l)	231	55,0
M.V.S. (en mg/l)	192	
Azote global (en mg/l)		
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)		
N-NH4 (en mg/l)		
N-NO3 (en mg/l)		
N-NO2 (en mg/l)		
Phosphore (en mg/l)		
Conductivité à 25°C (µS/cm)		
pH	7,3	7,35

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	4,95	6,60
Mat.en susp.vol. (en %)	74,5	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	28/07/2023	
Heure de réception des échantillons au labo :	10h00	
Température échantillons à réception en °C :	7,1	7,2
Date de mise en analyses :	29/07/2023	

DIFF : A. CHARLON -P. RESSOT

Montargis le, 21/08/23

Le Responsable du Laboratoire,

