

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

21/08/2023

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	AMONT STEU	AVAL STEU
DBO5 (en mg/l)	3	3
DCO (en mg/l)	41	39
MEST (en mg/l)	29	15,0
M.V.S. (en mg/l)		
Azote global (en mg/l)	2,7	2,3
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	1,9	1,2
N-NH4 (en mg/l)	0,72	0,62
N-NO3 (en mg/l)	0,73	1,1
N-NO2 (en mg/l)	0,07	0,12
Phosphore (en mg/l)	2,8	0,63
Conductivité à 25°C (µS/cm)	769	281
pH	7.6	7.6

Date de réception des échantillons au labo :	22/08/2023
Heure de réception des échantillons au labo :	10H00
Date de mise en analyses :	22/08/2023

DIFF : A. CHARLON - P. RESSOT

Montargis le, 04/09/2023
Le Responsable du Laboratoire,