

## RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

### LES BORDES

Prélèvement du :

21/08/2023

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m <sup>3</sup> /j)	207	202
DBO5 (en mg/l)	198	3
DCO (en mg/l)	566	32
MEST (en mg/l)	182	4,1
M.V.S. (en mg/l)	152	
Azote global (en mg/l)	93,8	3,1
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	92,9	1,9
N-NH4 (en mg/l)	78,8	0,98
N-NO3 (en mg/l)	0,56	1,0
N-NO2 (en mg/l)	0,33	0,17
Phosphore (en mg/l)	9,24	3,1
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1482	857
pH	7.7	7.6

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. ( en g/l )	4,15	5,20
Mat.en susp.vol. ( en % )	61,5	
Indice de Mohlman ( en ml/g )		

Date de réception des échantillons au labo :	22/08/2023	
Heure de réception des échantillons au labo :	10H00	
Température échantillons à réception en °C :	12,9	12,4
Date de mise en analyses :	22/08/2023	

DIFF : A. CHARLON -P. RESSOT

Montargis le, 04/09/23

Le Responsable du Laboratoire,

