



LABORATOIRE – STEP DES PRES BLONDS
 QUAI DU CANAL
 45120 CHALETTE SUR LOING
 TEL : 02 38 89 21 73
 FAX : 02 38 85 92 70

Eau France – Région Centre Loire

RAPPORT D'ANALYSE

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

5-6/02/2019

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	368	403
DBO5 (en mg/l)	97	5
DCO (en mg/l)	264	23
MEST (en mg/l)	95	25,0
M.V.S. (en mg/l)	84	
Azote global (en mg/l)	59,6	26,9
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	57,1	26,4
N-NH ₄ (en mg/l)	42,2	27,50
N-NO ₃ (en mg/l)	1,96	0,48
N-NO ₂ (en mg/l)	0,5	0,03
Phosphore (en mg/l)	5,0	0,64
Conductivité à 25°C (µS/cm)	877	812
pH	8,00 à 18,3°C	8,00 à 19,2°C

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R.
Mat.en susp.tot. (en g/l)	1,65	2,50
Mat.en susp.vol. (en %)	71,4	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	06/02/2019	
Heure de réception des échantillons au labo :	10H30	
Température échantillons à réception en °C :	7,6	7,4
Date de mise en analyses :	06/02/2019	

DIFF : E. WILLIAUME

Montargis le, 13/02/2019
 Le Responsable du Laboratoire,

SUEZ environnement – Eau France Région Centre Loire

213 rue du Christ BP 220 – 45202 MONTARGIS CEDEX – Tél : +33(0)2 38 89 40 23 S.A.S AU CAPITAL DE 422 224 040 €

SIREN 410 034 607 RCS NANTERRE

Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense, France - Au capital de 3 323 457 083 euros - Siren 410 118 608 RCS NANTERRE – TVA FR 76410 118 608