

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du :

13/11/2025

ANALYSES DES EAUX		
PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m ³ /j)	242	261
DBO5 (en mg/l)	199	4,0
DCO (en mg/l)	542	43
MEST (en mg/l)	189	11,0
M.V.S. (en mg/l)	163	
Azote global (en mg/l)	88,8	49,1
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	88,2	48,1
N-NH4 (en mg/l)	76,4	1,60
N-NO3 (en mg/l)	0,54	1,0
N-NO2 (en mg/l)	0,031	0,03
Phosphore (en mg/l)	10,1	0,58
Conductivité à 25°C (µS/cm)	1316	1143
pH	8	7,8

ANALYSES DES BOUES		
Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	4,60	8,50
Mat.en susp.vol. (en %)	85,4	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	14/11/2025
Heure de réception des échantillons au labo :	10h30
Température échantillons à réception en °C :	6,9 11,3
Date et heure de mise en analyses :	14/11/2025

DIFF : A. CHARLON-P. RESSOT

Montargis le, 28/11/25

Le Responsable du Laboratoire,

