

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats d'analyses des échantillons prélevés à :

LES BORDES

Prélèvement du : 02/02/2026

ANALYSES DES EAUX

PARAMETRES	EAU BRUTE	EAU TRAITEE
Débit (en m³/j)	138	167
DBO5 (en mg/l)	136,0	4
DCO (en mg/l)	380	36
MEST (en mg/l)	120	10,9
M.V.S. (en mg/l)	106	
Azote global (en mg/l)	60,2	28,5
Azote Kjeldahl NTK (en mg/l)	58,9	28,1
N-NH4 (en mg/l)	44,4	22,30
N-NO3 (en mg/l)	0,32	0,4
N-NO2 (en mg/l)	0,03	0,05
Phosphore (en mg/l)	6,5	0,99
Conductivité à 25°C (µS/cm)	978	935
pH	7,8	7,7

ANALYSES DES BOUES

Nature du prélèvement	B.A.	B.R
Mat.en susp.tot. (en g/l)	4,50	6,10
Mat.en susp.vol. (en %)	77,8	
Indice de Mohlman (en ml/g)		

Date de réception des échantillons au labo :	03/02/2026	
Heure de réception des échantillons au labo :	11H30	
Température échantillons à réception en °C :	4,1	4,9
Date de mise en analyses :	03/02/2026	

DIFF : A. CHARLON -P. RESSOT

Montargis le, 20/02/26

Le Responsable du Laboratoire,

