

Agence régionale de santé (ARS) CENTRE VAL DE LOIRE
Délégation départementale – LOIRET
Téléphone :
Courriel : ars-cvl-dd45-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Laëtitia PAJADON
Référence : Alerte n°142697
Date d'émission: 13/05/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : BORDES (LES)
Localisation : BOURG - BOURG Motorcraft 36 rue nationale robinet sanitaire
Point de surveillance : 045000000360
Installation : LES BORDES (UDI 045000363)
Date et heure de prélèvement : 12/05/2026 à 08:31
Motif de prélèvement : CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES
Id prélèvement ou reflab : LSE2605-39336

Recommandations / Observations de l'ARS :

Ce prélèvement de recontrôle met en évidence la persistance d'une eau **non conforme en nitrates**.
Des actions destinées à améliorer la qualité de l'eau sont à mener.
Dans l'attente, vous êtes tenus d'informer la population d'une recommandation de non-consommation de l'eau pour les femmes enceintes et les nourrissons.

Un prélèvement de recontrôle de l'eau sera réalisé prochainement.

RESULTATS D'ANALYSES

Physico-chimie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
NITRATES (EN NO3)	51.00	mg/L		50	Oui

POUR INFORMATION :