

Edité le : 07/23/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

Rapport partiel

MAIRIE DE LES BORDES

34 RUE DE LA MAIRIE

BP 10

45460 LES BORDES

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE26-102618

Identification échantillon : LSE2607-51972

Analyse demandée par : ARS du Centre DT DU LOIRET

N° Analyse (1): 00187453

N° Prélèvement (1): 00171003

Nature (1): Eau à la production

Point de Surveillance (BOURG

Code PSV (1): 0000000360

Localisation exacte (1 MAIRIE CUISINE

Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui

Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /

Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non

Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /

Conditions de prélèvement :

Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui

Mode de désinfection du robinet : Flambage / Maintien du cône stérile : Oui

Dept et commune (1): 45 LES BORDES

Coordonnées GPS du point (x,y)

X : 47,8123142000

Y : 2,4015892000

UGE (1): 0018 - AEP LES BORDES

Type d'eau (1): T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Type de visite (1): AA

Type Analyse (1): AXDIV

Motif du prélèvement (1):

CS

Nom de l'exploitant (1): MAIRIE DES BORDES

34 RUE DE LA MAIRIE

45460 LES BORDES

Nom de l'installation (1): LES BORDES

Type (1): UDI

Code (1): 000363

Réception : Réception au laboratoire le 17/07/2026

Prélèvement : Prélevé le 17/07/2026 à 07h28

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / VALLOT Etienne

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

.../...

Réception : Réception au laboratoire le 17/07/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	28.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25 #
pH sur le terrain	7.6	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0	6.5	9 #
Chlore libre sur le terrain	0.11	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03		#
Chlore total sur le terrain	0.15	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03		#
Bioxyde de chlore	N.M.	mg/l ClO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	0.06		
Analyses microbiologiques							
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Saclay	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Saclay	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes réalisé à Saclay	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000			0 #
Escherichia coli réalisé à Saclay	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000		0	#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Saclay	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2		0	#
Caractéristiques organoleptiques							
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative				
Saveur	Chlore	-	Méthode qualitative				
Couleur apparente (eau brute)	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		#
Couleur vraie (eau filtrée)	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		15 #
Couleur	0	-	Qualitative				
Turbidité	0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10	1	2 #
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Conductivité électrique brute à 25°C	385	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	50	200	1100 #
Carbone organique total (COT)	0.31	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2		2 #
Titre alcalimétrique complet (TAC)	11.65	° f	Spectrophotométrie automatisée	ISO/TS 15923-2	0.5		#
Cations							
Ammonium	< 0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01		0.10 #
Anions							
Chlorures	19.20	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50		250 #
Sulfates	13.60	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50		250 #
Nitrites	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01	0.10	#
Nitrates	48.80	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.5	50	#
Somme NO3/50 + NO2/3	0.98	mg/l	Calcul			1	
Métaux							
Pesticides							

LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 07/23/2026

Identification échantillon : LSE2607-51972

Destinataire : MAIRIE DE LES BORDES

Réception : Réception au laboratoire le 17/07/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Pesticides divers							
Chlorothalonil SA (R417888)	0.212	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.010	0.10	#

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

45R417888* ANALYSE CHLOROTHALONIL R417888 (ARS45-2024)

45AXDIV26 ANALYSE (AXDIV) EAU DE DISTRIBUTION (ARS CVL -2026)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Pour les méthodes d'extraction liquide/liquide, les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) (sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques)

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.