Agence régionale de santé (ARS) CENTRE VAL DE LOIRE
Délégation départementale – LOIRET
Téléphone :
Courriel : ars-cvl-dd45-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Nathalie DUFRENOY
Référence : Alerte n°184033
Date d'émission: 19/11/2026

Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune :	BORDES (LES)
Localisation :	BOURG - BOURG Mairie évier cuisine
Point de surveillance :	0450000000360
Installation :	LES BORDES (UDI 045000363)
Date et heure de prélèvement :	16/11/2026 à 11:42
Motif de prélèvement :	CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflab :	LSE2611-39715

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme en nitrates. Des actions destinées à améliorer la qualité de l'eau sont à mener. Dans l'attente, vous êtes tenus d'informer la population d'une recommandation de non-consommation de l'eau pour les femmes enceintes et les nourrissons.

RESULTATS D'ANALYSES

Physico-chimie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
NITRATES/50 + NITRITES/3	**1.04**	mg/L		1	Oui
NITRATES (EN NO3)	**52.00**	mg/L		50	Oui

POUR INFORMATION :